


В Республике Тыва устанавливаются обстоятельства взрыва котла, в результате которого пострадали люди



11 января 2021 года около 16 часов в правоохранительные органы Кызылского района республики поступило сообщение о взрыве котла в котельной, расположенной по адресу: пос. Сукпак, ул. Салчака Тока, д. 33, снабжающей теплом два социальных учреждения: аграрный лицей и муниципальное дошкольное учреждение, в результате которого в медицинское учреждение с ожогами открытых участков тела различной степени тяжести доставлены 4 граждан. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное [лицом](#), на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение [тяжкого вреда](#) здоровью человека).

Проведенными неотложными мероприятиями установлено, что 11 января 2021 года около 14

часов в указанной котельной в результате отсутствия циркуляции пара в системе отопления произошел паровой удар задействованного отопительного котла в виде выброса горячего пара в помещение котельной. В результате выброса пара находившиеся в котельной 2 истопника и их знакомые получили ожоги. Истопники котельной госпитализированы в ожоговое отделение республиканской больницы с термическими ожогами лица, грудной клетки и верхних конечностей. Их состояние оценивается как стабильное. Еще два гражданина отпущены на амбулаторное лечение.

В настоящее время следователем в рамках организованной доследственной проверки проведен осмотр места происшествия, изымается документация, касающаяся вопросов должностных обязанностей руководящих и других лиц, ответственных за обеспечение безопасного рабочего режима организации, регламентации рабочего процесса, журнал инструктажей по технике безопасности и другие материалы, имеющие значение для следствия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

12 Января 2021

Адрес страницы: <https://tuva.sledcom.ru/news/item/1528531>